



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Ν.Ζαράνη
Ταχ. Δ/ση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Τηλέφωνο: 213 136 1691
Fax: 213 136 1631
e-mail: n.zarani@ypes.gr

Αθήνα, 29/09/20
Αριθ. Πρωτ.: 62170

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων στα κτίρια του ΥΠ.ΕΣ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών για τη συντήρηση **275** κλιματιστικών μηχανημάτων τα οποία είναι εγκατεστημένα στα κτίρια του ΥΠ.ΕΣ. επί των οδών Σταδίου 27, Σταδίου 29, Σταδίου 31, Ευαγγελιστρίας 2 και Μητροπόλεως 60.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	Απευθείας ανάθεση (Άρθρο 118 του ν.4412/2016 όπως ισχύει)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :	Παροχή υπηρεσιών συντήρησης 275 κλιματιστικών μηχανημάτων τα οποία είναι εγκατεστημένα στα κτίρια του ΥΠ.ΕΣ. επί των οδών Σταδίου 27, Σταδίου 29, Σταδίου 31, Ευαγγελιστρίας 2 και Μητροπόλεως 60, ως συνημμένο παράρτημα επί ποινή αποκλεισμού.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	Εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :	5.500ευρώ
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. :	24%
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ :	Τακτικός Προϋπολογισμός, Ειδικός Φορέας 1007-206. Ο συνολικός προϋπολογισμός θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2420389001 του Ειδικού Φορέα 1007-206, από τον Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ :	8% (οκτώ τοις εκατό) για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όσων άλλων κατά νόμο κρατήσεων βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ (<u>ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ</u>) :	• αντίγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας, • αντίγραφα φορολογικής ενημερότητας, • πιστοποιητικό ΓΕΜΗ σε ισχύ , • στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης εταιρείας με τις πιθανές τροποποιήσεις ή για φυσικά πρόσωπα Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία, • απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου των εταίρων ή των μελών του Δ.Σ. - ή του Φυσικού Προσώπου-, με ημερομηνία έκδοσης έως <u>τρεις (3) μήνες</u> πριν από την υποβολή τους (δύνата να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 παρ. 4 του

	ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.1 άρθρου 73 του ν.4412/2016.).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :	02/10/2020 και ώρα 13 : 00
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ :	mail: n.zarani@ypes.gr
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ :	Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ www.ypes.gr , β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΒΑΛΑΤΣΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Η συντήρηση των κλιματιστικών θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

1. Χημικός καθαρισμός εξωτερικής μονάδας.
2. Καθαρισμός εσωτερικών μονάδων.
 - Καθαρισμός φίλτρων αέρα των εσωτερικών μονάδων. Ο καθαρισμός στα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται επιμελώς με νερό. Όποιες μονάδες έχουν ειδικά φίλτρα, θα αντικαθίστανται.
 - Χημικός καθαρισμός των στοιχείων με χρήση χημικού υγρού μυκητοκτόνου –αντιβακτηριακού – μικροβιοκτόνου το οποίο θα είναι βιοδιασπώμενο και μη τοξικό.
3. Επιθεώρηση συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές.
4. Λίπανση των μηχανικών μερών.
5. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, των σωληνώσεων σύνδεσης των μονάδων με τα δίκτυα κλπ.
6. Έλεγχος διαρροής ψυκτικού υγρού και επισκευή του ψυκτικού κυκλώματος σε περίπτωση εντοπισμού διαρροής. Πλήρωση της μονάδας με ψυκτικό υγρό σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Επιθεώρηση της κατάστασης των μονώσεων των ψυκτικών κυκλωμάτων.
7. Ηλεκτρονικός-ηλεκτρολογικός-αμπερομετρικός έλεγχος: Αμπερομέτρηση συμπιεστών, έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, των ηλεκτρονικών πλακετών, των καλωδίων και της καλής λειτουργίας συμπιεστών και ανεμιστήρων.
8. Έλεγχος απόδοσης: έλεγχος θερμοκρασιών, πιέσεων, επιδόσεων σε B.T.U. κ.ο.κ.
9. Επίσης είναι σκόπιμο να ελεγχθούν από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο επιμελώς οι συνδέσεις των μονάδων κλιματισμού με τους ηλεκτρολογικούς πίνακες που τις τροφοδοτούν ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία τους.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία των κλιματιστικών μηχανημάτων του ΥΠΕΣ ανά κτίριο και όροφο παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΤΙΡΙΟ	ΟΡΟΦΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΑΔΙΟΥ 31	ΕΙΣΟΔΟΣ	1	9
	1 ^{ος}	1	
	2 ^{ος}	1	
	3 ^{ος}	2	
	4 ^{ος}	3	
	5 ^{ος}	1	
ΣΤΑΔΙΟΥ 27	ΕΙΣΟΔΟΣ	1	111
	1 ^{ος}	13	
	2 ^{ος}	11	
	3 ^{ος}	14	
	4 ^{ος}	15	
	5 ^{ος}	15	
	6 ^{ος}	15	
	7 ^{ος}	15	
	8 ^{ος}	12	
ΣΤΑΔΙΟΥ 29	ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ	13	28
	ΔΕΞΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ	15	
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2	1 ^{ος}	14	125
	2 ^{ος}	17	
	3 ^{ος}	20	
	4 ^{ος}	28	
	5 ^{ος}	17	
	6 ^{ος}	29	
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60	6 ^{ος}	2	2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	275		

