



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Μαρία Μπαχού
Ταχ. Δ/ση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Τηλέφωνο: 213 136 1658
e-mail: m.bachou@ypes.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Αθήνα, 22/07/2021
Αριθ. Πρωτ.: 55083

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :	Προμήθεια δεκαπέντε (15) κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ. ως συνημμένο παράρτημα επί ποινή αποκλεισμού όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :	€9.435,00
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. :	24%
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ :	Τακτικός Προϋπολογισμός, Ειδικός Φορέας 1007-206 ΑΛΕ 3120102001
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ :	4% (τέσσερα τοις εκατό) για την προμήθεια ειδών σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όσων άλλων κατά νόμο κρατήσεων βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ (<u>ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ</u>) :	- αντίγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας, - αντίγραφα φορολογικής ενημερότητας, - πιστοποιητικό ΓΕΜΗ σε ισχύ, - στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης εταιρείας με τις πιθανές τροποποιήσεις ή για φυσικά πρόσωπα Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία, - απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου των εταίρων ή των μελών του Δ.Σ. - ή του Φυσικού Προσώπου-, με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (Σε περίπτωση αναμονής έκδοσης τους, δύναται να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 4 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν εμπίπτει στις

	διατάξεις της παρ.1 άρθρου 73 του ν.4412/2016).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :	Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :	Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Προμηθειών & Υποδομών Τμήμα Προμηθειών Σταδίου 31, 4 ^{ος} όροφος, Τ.Κ. 101 83 Αθήνα Υπόψη κ. Μαρίας Μπαχού Τηλέφωνο επικοινωνίας για διευκρινίσεις: 213 136 1658
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ :	Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ www.ypes.gr , β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr και γ) στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ www.acci.gr

Η ΥΠ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΒΑΛΑΤΣΟΥ

Παράρτημα Α΄ΠΙΝΑΚΑΣ

<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ</u> <u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>
Η ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
• Να είναι ενεργειακής κλάσης A+, επιθυμητή η A++ στη λειτουργία ψύξης και τουλάχιστον A στη λειτουργία θέρμανσης. • Να έχει ονομαστική ψυκτική/θερμική απόδοση από 11.500 Btu/h μέχρι 13.500 Btu/h αντίστοιχα. • Να έχει συμπιεστή και μοτέρ ανεμιστήρων μονάδων DC INVERTER για εξοικονόμηση ενέργειας. • Η εσωτερική μονάδα να έχει στάθμη θορύβου έως 40 dB (A) στην υψηλή ταχύτητα και μικρότερη από 25dB(A) στη χαμηλή ταχύτητα λειτουργίας. • Η εξωτερική μονάδα να έχει στάθμη θορύβου έως 48 dB(A). • Να έχει ψυκτικό υγρό R32.

<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ</u> <u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>
ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ, ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΑΜΕΣΑ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :
• Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και να έχει εύρος λειτουργίας εξωτερικής θερμοκρασίας: στην ψύξη -10 °C έως 48 °C, στη θέρμανση -10°C έως 24 °C. • Να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού (Freeze up protection). • Να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα. • Να διαθέτουν σύστημα προστασίας έναντι υπερθέρμανσης του συμπιεστή. • Να διαθέτουν σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης. • Να διαθέτουν κατάλληλα φίλτρα (ιόντων για τις οσμές, ηλεκτροστατικό φίλτρο για τη σκόνη κ.ο.κ.). • Να φέρουν εύχρηστο ασύρματο τηλεχειριστήριο. • Να έχουν εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών για τα ηλεκτρικά/μηχανικά μέρη και

τουλάχιστον πέντε (5) ετών για τον συμπιεστή.
• Δωρεάν τοποθέτηση.
• Δωρεάν αποξήλωση των παλαιών μηχανημάτων και ανακύκλωση αυτών με έγγραφη απόδειξη.
• Δωρεάν εγκατάσταση κλιματιστικού με προσθήκη ως δέκα (10) μέτρα σωλήνα.
• Δωρεάν πλήρωση ψυκτικού υγρού.
• Άμεση δωρεάν τοποθέτηση από την υπογραφή της σύμβασης και για τους επόμενους 12 μήνες
• Κατασκευή και τοποθέτηση χωρίς επιβάρυνση ειδικών μεταλλικών βάσεων για τις εξωτερικές μονάδες, όταν κριθεί απαραίτητο.
• Τοποθέτηση μόνο από πιστοποιημένους αδειούχους ψυκτικούς.