



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Φ. Καραμπέτσος
Ταχ. Δ/ση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Τηλέφωνο: 213 136 1681
E-mail: f.karampetsos@ypes.gr

Αθήνα, 07-03-2023
Αριθ. Πρωτ.: 21442

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια δεκατριών (13) επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων 12.000 Btu/h το καθένα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών).

Το Υπουργείο Εσωτερικών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (τ. Εσωτερικών)
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	Η ανάθεση θα γίνει βάσει του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις περί απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :	Το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δεκατριών (13) επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων 12.000 Btu/h το καθένα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών). Οι κλιματιστικές μονάδες θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας τελευταίου τύπου, πρόσφατης κατασκευής, να υπάρχουν διαθέσιμες και άμεσα παραδοτέες και να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :	9.100€
ΝΟΜΙΣΜΑ	Ευρώ
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. :	24%

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	23PROC001228687-2023-03-14 8412/2016 (ΑΔΑ: 6ΤΖΖ46ΜΤΛ6-Α4Μ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ :	Τακτικός Προϋπολογισμός, Ειδικός Φορέας 1007-206 ΑΛΕ 3120102001
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	• Κράτηση 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων [(ΕΑΔΗΣΥ). Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 Ν.4912/2022 (ΦΕΚ-59 Α/17-3-22) (Σχ. Και άρθρο 17 του ίδιου νόμου και Ανακοίνωση 24.10.2022 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). • επί της ανωτέρω κράτησης, Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου.
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ :	4% (οκτώ τις εκατό) για την προμήθεια ειδών σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όσων άλλων κατά νόμο κρατήσεων βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	<u>Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την τοποθέτηση όλων των κλιματιστικών μονάδων.</u> Η πληρωμή του υποψήφιου αναδόχου θα γίνει με την ολοκλήρωση της προμήθειας των κλιματιστικών μονάδων μετά από βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των ειδών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ (<u>ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ</u>) :	Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα, να αναγράφεται η προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης και μέσα στον φάκελο της θα πρέπει να βρίσκονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: • αντίγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας, • αντίγραφα φορολογικής ενημερότητας, • πιστοποιητικό ΓΕΜΗ σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), • στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης εταιρείας με τις πιθανές τροποποιήσεις ή για φυσικά πρόσωπα Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία, • απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου των εταίρων ή των μελών του Δ.Σ. - ή του Φυσικού Προσώπου-, με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (Σε περίπτωση αναμονής έκδοσής τους δύναται να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 παρ. 4 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.1 άρθρου 73 του ν.4412/2016.). • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του υποψήφιου αναδόχου η οριζόντια ρήτρα αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου οι προαναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον

	Διευθυντής Συμβουλίου, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
CPV	42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ	Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 20-03-2023 και ώρα 13:00 σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :	Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Προμηθειών & Υποδομών Τμήμα Προμηθειών Σταδίου 31, 4ος όροφος, Τ.Κ. 101 83 Αθήνα Υπόψη κ. Φ. Καραμπέτσου Email: f.karampetsos@ypes.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας για διευκρινίσεις : 2131361681
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ :	Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ www.ypes.gr, β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr και γ) στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ www.acci.gr

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΒΑΛΑΤΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η κλιματιστική συσκευή θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω:

- Να είναι ενεργειακής κλάσης A+, επιθυμητή η A++ στη λειτουργία ψύξης και τουλάχιστον A στη λειτουργία θέρμανσης.
- Να έχει ονομαστική ψυκτική/θερμική απόδοση από 11.500 Btu/h μέχρι 13.500 Btu/h αντίστοιχα.
- Να έχει συμπιεστή και μοτέρ ανεμιστήρων μονάδων DC INVERTER για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Η εσωτερική μονάδα να έχει στάθμη θορύβου έως 40 dB (A) στην υψηλή ταχύτητα και μικρότερη από 25dB(A) στη χαμηλή ταχύτητα λειτουργίας.
- Η εξωτερική μονάδα να έχει στάθμη θορύβου έως 48 dB(A).
- Να έχει ψυκτικό υγρό R32.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι συσκευές να είναι καινούριες, αμεταχειρίστες, άμεσα ετοιμοπαράδοτες και να πληρούν τα παρακάτω:

- Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και να έχει εύρος λειτουργίας εξωτερικής θερμοκρασίας: στην ψύξη -10 °C έως 48 °C, στη θέρμανση -10°C έως 24 °C.
- Να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού (Freeze up protection).
- Να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.
- Να διαθέτουν σύστημα προστασίας έναντι υπερθέρμανσης του συμπιεστή.
- Να διαθέτουν σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
- Να διαθέτουν κατάλληλα φίλτρα (ιόντων για τις οσμές, ηλεκτροστατικό φίλτρο για τη σκόνη κ.ο.κ.).
- Να φέρουν εύχρηστο ασύρματο τηλεχειριστήριο.
- Να έχουν εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών για τα ηλεκτρικά/μηχανικά μέρη και τουλάχιστον πέντε (5) ετών για τον συμπιεστή.
- Δωρεάν τοποθέτηση.
- Δωρεάν αποξήλωση των παλαιών μηχανημάτων.
- Δωρεάν εγκατάσταση κλιματιστικού με προσθήκη ως δέκα (10) μέτρα σωλήνα.
- Δωρεάν πλήρωση ψυκτικού υγρού.
- Άμεση τοποθέτηση όταν χρειαστεί στην επόμενη 3-ετία μετά από την υπογραφή της σύμβασης.
- Κατασκευή και τοποθέτηση χωρίς επιβάρυνση ειδικών μεταλλικών βάσεων για τις εξωτερικές μονάδες, όταν κριθεί απαραίτητο.
- Τοποθέτηση μόνο από πιστοποιημένους αδειούχους ψυκτικούς