



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας : 106 74 – Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Τσάκνη
Τηλέφωνο : 213 131 3353
e-mail : k.tsakni@ydmed.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

Αριθμ.Πρωτ.:15856

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για προμήθεια υλικών και παροχή εργασιών για τη συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης του Υπουργείου Εσωτερικών

Το Υπουργείο Εσωτερικών (τ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά για προμήθεια υλικών και παροχή εργασιών συντήρησης του Υποσταθμού Μέσης Τάσης του φορέα μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016, (ΦΕΚ Α'/147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.4782/2021, και σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην ΥΠΔΑ)
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ	Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Απευθείας ανάθεση
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ	Προμήθεια υλικών και παροχή εργασιών συντήρησης του Υποσταθμού Μέσης Τάσης» του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης), όπως περιγράφονται αναλυτικά στο <u>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'</u>
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	2.000,00€, για προμήθεια υλικών 2.300,00€, για παροχή εργασιών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ	Τακτικός Προϋπολογισμός Α.Λ.Ε. 24.10.20.3001 «Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων» Α.Λ.Ε. 24.20.30.1001 «Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομής» Ειδικός φορέας 1007.207.0000000 οικ. έτος 2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Μέχρι την 2 ^η .10.2023 και ώρα 13.00μμ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	Ο φάκελος της προσφοράς θα υποβληθεί με email στις διευθύνσεις: promithies@ydmed.gov.gr k.tsakni@ypes.gov.gr Μετά την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (που προσκομίζει ο επιλεγείς προσφέρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση ορισμού αναδόχου)	<u>Αναλυτικά πρέπει να προσκομιστούν:</u> 1) Στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι εταιρεία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ή Ι.Κ.Ε.: α) Φ.Ε.Κ. σύστασης (για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε., εφόσον υπάρχει), β) Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., με ημερομηνία έκδοσης είτε έως τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή του, είτε μεταγενέστερης της κοινοποίησης της παρούσας πρόσκλησης, γ) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ., με ημερομηνία έκδοσης είτε έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του, είτε μεταγενέστερης της κοινοποίησης της παρούσας πρόσκλησης, 2) Στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων , βεβαίωση έναρξης από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή/και επικαιροποιημένες βεβαιώσεις III) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). IV) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Διευθύνοντα Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). Η Υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος θα τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το

	εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 .
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ:	Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ www.ypes.gr β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

Γ. Βαλατσού

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Η Προϊσταμένη του Τμήματος
 Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
 Του Υπουργείου Εσωτερικών
 Μαρίνα Χρύση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Ο Υποσταθμός Μέσης Τάσης στο υπόγειο του κτιρίου μας αποτελείται από:

- δύο Μετασχηματιστές ελαίου ισχύος 400KVA έκαστος
- ένα Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης ο οποίος περιλαμβάνει 6 πεδία Χαμηλής Τάσης.
- ένα πεδίο στο χώρο του λέβητα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥ

γενικός καθαρισμός (έλεγχος) των Μετασχηματιστών
 έλεγχος θερμοκρασίας Μετασχηματιστών
 έλεγχος καλής καταστάσεως κελύφους Μετασχηματιστών
 έλεγχος διαρροής ελαίου Μετασχηματιστών
 έλεγχος στάθμης ελαίου Μετασχηματιστών
 έλεγχος και αλλαγή σύλικος στα αναπνευστικά όργανα των Μετασχηματιστών
 εξερισμός Μετασχηματιστών από σώμα και μονωτήρες
 έλεγχος μονωτήρων Μετασχηματιστών
 έλεγχος οργάνων προστασίας Μετασχηματιστών και δοκιμή λειτουργικότητας
 δειγματοληψία ελαίου για έλεγχο της διηλεκτρικής τους αντοχής
 μέτρηση μονώσεων Μετασχηματιστών
 μέτρηση αντιστάσεων των Μετασχηματιστών (πηνία Μ.Τ. & Χ.Τ.)
 μέτρηση γειώσεων τριγώνου ουδετέρου κόμβου και μεταλλικών μερών

Συμπεριλαμβάνεται η συμπλήρωση απαιτούμενου ελαίου.

Δειγματοληψία ελαίου & εργαστηριακός έλεγχος ύπαρξης PCB' s ή παραγώγων αυτών σε δύο δείγματα ελαίου των δύο Μετασχηματιστών ισχύος 400KVA έκαστος λόγω παλαιότητας (έτος κατασκευής 1984).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑΠΟΖΕΥΚΤΗ

Καθαρισμός χώρου και πινάκων
 Έλεγχος πινάκων Μέσης Τάσης
 Έλεγχος ακροκιβωτίων Μέσης Τάσης
 Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπών
 Έλεγχος ασφαλειών προστασίας Μετασχηματιστών
 Έλεγχος επαφών (συσφίξεις)
 Έλεγχος μόνωσης υλικών Μέσης Τάσης
 Λίπανση μηχανικών μερών στους διακόπτες Μέσης Τάσης
 Έλεγχος λειτουργικότητας διακοπών

ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

έλεγχος πεδίου πυκνωτών
 έλεγχος φωτισμού χώρου υποσταθμού
 έλεγχος πυροσβεστήρων υποσταθμού
 έλεγχος πινακίδων σήμανσεως κινδύνου
 έλεγχος προστατευτικών μέσων ασφαλούς χειρισμού:
 - μονωτικός τάπητας
 - μονωτικά γάντια

- κράνος προστασίας
- φωτιστικό ασφαλείας χώρου

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

γενικός καθαρισμός

σύσφιξη επαφών

έλεγχος μηχανικών μερών των διακοπών Χαμηλής Τάσης και λίπανσης αυτών (όπου απαιτείται)

έλεγχος λειτουργίας οργάνων ενδείξεων & ελέγχου

έλεγχος πηνίων εργασίας & ελλείψεως τάσεως στους γενικούς διακόπτες Χαμηλής Τάσης

έλεγχος και δοκιμή λειτουργικότητας διακοπών

Συμπεριλαμβάνονται και τα μικροϋλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη συντήρηση (υλικά καθαρισμού, silica gel κλπ).

Συμπεριλαμβάνεται η έκδοση Πιστοποιητικού Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η συντήρηση του Υποσταθμού απαιτεί διακοπή της ηλεκτροδότησης διάρκειας 2-3 ωρών και θα γίνει Σάββατο ή Κυριακή.

Προμήθεια εξοπλισμού Μέσης Τάσης για τον Υποσταθμό Μέσης Τάσης:

1. Προμήθεια ενός σετ προστασίας & χειρισμού πρώτων βοηθειών Υποσταθμού Μέσης Τάσης, (ως κάτωθι εικόνα), το οποίο περιέχει όλα τα εργαλεία διάσωσης σε ένα καθορισμένο μέρος, καθιστώντας το προσβάσιμο σε όλους τους χρήστες έτσι ώστε να παρέμβουν αν χρειαστεί.



Mod. SZ-51M

Composed of a 0,9 x 1,6 m board that contains the following elements:

- 1 BS-45 rescue pole
- 1 5-36 kV voltage detector with pole
- 1 metallic case for gloves
- 1 pair of class 3 gloves
- 1 SZ-57 insulated wire cutter
- 1 pipette
- 1 45 kV insulated stool
- 1 jar of salts
- 1 pair of insulating shoes
- 1 first aid board
- 1 instructions board

Code

690110

2. Προμήθεια 3m² μονωτικού τάπητα Μέσης Τάσης πάχους 3mm, κλάσης 3, τάσης χρήσης έως 26,5 KV, τάσης δοκιμής 30 KV, με πιστοποίηση IEC EN 60243-1 & EN 61111, ο οποίος τοποθετείται μπροστά από την κυψέλη Μέσης Τάσης.
3. Προμήθεια ενός αφυγραντήρα με δυνατότητα αφύγρανσης 20lit/24h που απαιτείται στο χώρο του ΔΕΔΔΗΕ.